

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02571/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русский свет Интеграция» (ООО "РС Интеграция").

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д 15, стр. 10.

ОГРН: 1215000039781. ИНН: 5047250478.

Телефон: +74952473737, адрес электронной почты: info@russvet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Информсистема» (ООО «НПП «Информсистема»).

Место нахождения: 344055, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, здание 17А, строение 1.

Адрес места осуществления деятельности: 344055, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, улица Пескова, здание 17А.

ОГРН: 1026104366177. ИНН: 6168075536.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121108, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУНЦЕВО, Ш РУБЛЁВСКОЕ, Д. 21, ПОМЕЩ. 43Н. ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, с 4 парами медных жил, номинальным диаметром от 0,45 до 0,57 мм, на номинальное напряжение до 50 В, в полиэтиленовой изоляции, в наружной оболочке из поливинилхлорида с пониженной пожарной опасностью и низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью или полимерной композиции, не содержащей галогенов, конструкции: U/UTP, F/UTP, товарного знака «ТОКОВ ELECTRIC», артикулы согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые в соответствии с ТУ 27.32.13-016-12154334-75136875-2026 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ. Технические условия» от 27.02.2026. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.150

код ТН ВЭД 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-472/06-2026 от 09.06.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/03-04/26 от 08.04.2026, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе.

Условия транспортирования продукции в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Срок службы - не менее 15 лет.

Дата изготовления единицы продукции – 26.03.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.06.2026 по 09.06.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02571/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, с 4 парами медных жил, номинальным диаметром от 0,45 до 0,57 мм, на номинальное напряжение до 50 В, конструкции: U/UTP, F/UTP, товарного знака «ТОВОК ELECTRIC»;	ТУ 27.32.13-016-12154334-75136875-2026 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ. Технические условия» от 27.02.2026
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в полиэтиленовой изоляции, в наружной оболочке из поливинилхлорида с пониженной пожарной опасностью и низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью, исполнение нг(А)-LSLTx, артикулы: TKL-C06-U42-5E-RU-LSLTx, TKE-C11-U42-5E-RU-LSLTx, TKP-C11-U42-5E-RU-LSLTx, TKP-C11-U42-6-RU-LSLTx, TKE-C11-F42-5E-RU-LSLTx, TKP-C11-F42-5E-RU-LSLTx, TKP-C11-F42-6-RU-LSLTx; - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в полиэтиленовой изоляции, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, исполнение нг(А)-HF, артикулы: TKL-C06-U42-5E-RU-LSZH, TKE-C06-U42-5E-RU-LSZH, TKP-C06-U42-5E-RU-LSZH, TKP-C06-U42-6-RU-LSZH, TKL-C06-F42-5E-RU-LSZH, TKE-C06-F42-5E-RU-LSZH, TKP-C06-F42-5E-RU-LSZH, TKP-C06-F42-6-RU-LSZH;	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02571/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые требования
- для кабелей в исполнении нг(А)-LSLTx:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий - П1б.8.2.1.2: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П1б; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 1; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 2) пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.9, таблица 2
- для кабелей в исполнении нг(А)-HF:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4 (Класс пожарной опасности кабельных изделий - П1б.8.1.2.1: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П1б; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 1) пункты 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, таблица 2



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)