


# Выключатель дифференциального тока (УЗО) (3P+N) 40А 100мА тип АС 6кА PRIZMA

**Артикул TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-AC**

## Характеристики

| Общее | |
|---|---|
| Наименование | Выключатель дифференциального тока (УЗО) (3P+N) 40А 100мА тип АС 6кА PRIZMA |
| Артикул | TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-AC |
| Код РС | 1848422 |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Сечение однопроволочного проводника, мм$^2$ | от 1 до 16 |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм$^2$ | от 1 до 10 |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Ток утечки, мА | 30 |
| Тип тока утечки | АС |
| Условный номинальный ток КЗ, мА | 6000 |
| Тип по механизму расцепителя | Электромеханический |
| Количество полюсов | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui), В | 400 |

| | |
|---|---|
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Подключение вилочной шины сверху | Да |
| Подключение вилочной шины снизу | Да |

## Механические характеристики

| | |
|---|---|
| Упаковка производителя, шт | 1/45 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Индикатор срабатывания по току утечки | Да |
| Селективная защита | Нет |
| Блок защиты по току утечки электромеханического типа | Да |
| Защитные шторки на контактах | Да |
| Соотвествие ГОСТ | IEC 61008-1 |
| Напайка | Серебросодержащий сплав |
| Контактные клеммы | Медные с электролитическим лужением |
| Высота/глубина, мм | 50 |